

VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl c, vložka 18281
IČ: 47538457; DIČ: CZ47538457; tel. 321 737 171, e-mail: vodos@vodoskolin.cz;

Standardy pro odečet stočného



VODOS ***Kolín***

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v § 19 odst. 7 uvádí:

„Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodlí jinak.“

Na základě těchto skutečností může odběratel (resp. vlastník nemovitosti) požádat spol. VODOS Kolín (dále jen provozovatel) o odpočet stočného.

Pro určení množství odvedené odpadní vody, je možno osadit podružný vodoměr, který je ve vlastnictví odběratele. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k měřidlu (k provedení kontroly měřidla a jeho umístění). Je také povinen chránit vodoměr před poškozením. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu provozovatele je nepřipustný a provozovatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy.

Zřízení podružného měřidla si vždy zajišťuje odběratel samostatně na své náklady¹

Podružný vodoměr se vždy instaluje za hlavní fakturační vodoměr do vnitřní vodovodní sítě odběratele. Vždy se musí jednat o měřidlo vyhovující platnému právnímu předpisu tj.: Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS. V rámci jednoho odběrného místa má odběratel instalován maximálně jeden vodoměr pro odečet stočného.

Podružné měřidlo se umísťuje se na takové místo, aby bylo zřejmé, že není možné využití jím měřené vody pro účely, ze kterých je vzniklá odpadní voda odvedena do kanalizace. Provedení musí být uzpůsobeno tak, aby po zaplombování vodoměru nebyla možná jeho demontáž a přemístění. **Umístění doporučujeme konzultovat s pracovníky VODOS.**

Instalované měřidlo musí být zkontrolováno a zaplombováno pracovníky VODOS. Při zaplombování vodoměru bude pracovníkům předáno "Osvědčení měřidla o shodě" obsahující výrobní číslo měřidla, potvrzené dodavatelem měřidla.

Odběratel zaplatí za zaplombování podružného vodoměru poplatek ve výši 300,- Kč (bez DPH) dle ceníku Vodos Kolín. Poplatek bude zahrnut v následujícím vyúčtování vodného a stočného.

Odběratel do 5 pracovních dní od zaplombování předloží zákaznickému centru vyplněnou žádost „Žádost o odečet stočného“, na základě které mu bude aktualizována odběratelská smlouva. Formulář je přílohou tohoto dokumentu, nebo na [www stránkách](https://www.vodoskolin.cz/cs/zakaznický-servis/dokumenty-ke-stazeni):

<https://www.vodoskolin.cz/cs/zakaznický-servis/dokumenty-ke-stazeni>

Jestliže nebude vodoměr zaplombován provozovatelem, nebude předloženo „Prohlášení o shodě“ instalovaného měřidla a zákaznickému oddělení předán vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o odečet stočného“, nebude při fakturaci provedeno snížení množství odváděné odpadní vody.

¹ Odběratel může objednat zřízení podružného měřidla u společnosti VODOS s.r.o., přičemž bere na vědomí, že se jedná o externí zakázku, která se řídí platným ceníkem spol. VODOS s.r.o. zahrnující: vodoměr, montáž, zaplombování měřidla a dopravu. Společnost VODOS s.r.o. si vyhrazuje právo k odmítnutí takové zakázky, např. z důvodu vytížení a provede pouze zaplombování vodoměru.